




































## Ilmaisintyytit ja symbolit

HT			6000PLUS/HT	Lämpöilmaisin
HT/S			6000PLUS/HT/S	Hälyttimellä varustettu lämpöilmaisin
HT/SL			6000PLUS/HT/SL	Hälyttimellä ja vilkulla varustettu lämpöilmaisin
HT/TSL			6000PLUS/TSL	Puhuva vilkulla varustettu lämpöilmaisin
OP			6000PLUS/OP	Savuilmaisin
OP/S			6000PLUS/OP/S	Hälyttimellä varustettu savuilmaisin
OPHT			6000PLUS/OPHT	Yhdistelmäilmaisin
OPHT/S			6000PLUS/OPHT/S	Hälyttimellä varustettu yhdistelmäilmaisin
OPHT/L			6000PLUS/OPHT/L	Vilkulla varustettu yhdistelmäilmaisin
OPHT/SL			6000PLUS/OPHT/SL	Hälyttimellä ja vilkulla varustettu yhdistelmäilmaisin
OPHT/TS			6000PLUS/OPHT/TS	Puhuva yhdistelmäilmaisin
OPHT/TSL			6000PLUS/OPHT/TSL	Puhuva vilkulla varustettu yhdistelmäilmaisin
			6000/MCP	Palopainike uppoasennus
			6000/MCP	Palopainike pinta-asennus
IP54		<sup>61</sup>	Sireeni IP65	Sireeni vähintään IP54
IP54		<sup>61</sup>	Vilkkusireeni IP65	Vilkkusireeni vähintään IP54
IP20		<sup>61</sup>	Vilkkusireeni IP20	Sireeni vähintään IP20

MIP	6000/MIP	Silmukkaan liitettävä osoiteyksikkö
MICCO	6000/MICCO	Silmukkaan liitettävä I/O yksikkö
CCO	6000/CCO	Silmukkaan liitettävä releyksikkö
KL	6300 Repeater Panel	Keskuksen käyttölaite
NL	6300 Loop LCD	Silmukkaan liitettävä näyttölaite

## Symbolien Lisämerkinnät

	Ilmaisimelle asennetaan sabotaasisuoja
	Ilmaisimelle asennetaan pallosuoja
	Ilmaisimelle asennetaan rinnakkaismerkkilamppu
	Ilmaisimelle kostean tilan kanta(kumipohja)